Information aux consommateurs

Qualité de l'eau année 2022

Conformément à l'article 5 Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public du 16 décembre 2016 :

« Quiconque distribue de l'eau potable par un système d'approvisionnement est tenu de fournir, au moins une fois par an, des informations exhaustives sur la qualité de cette eau »

La commune de Bas-Intyamon alimente avec sa source les villages d'Enney et d'Estavannens.

Le village de Villars-sous-Mont est alimenté par la source de la commune de Grandvillard.

Les communes effectuent 2 fois par an des prélèvements d'eau à différents endroits. Ils sont apportés aux SAAV pour analyses et rapports

Nous communiquons dès lors les informations suivantes :

Réseau de Bas-Intyamon	
Qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée :	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.
Dureté totale de l'eau en degrés français :	Source Bas-Intyamon entre 28 et 32 fH°.
Teneur en nitrate :	La teneur en nitrate est entre 2 et 3 ± 0 mg/l. Quant à la tolérance, elle est de 40 mg/l
Provenance de l'eau	Réservoir des Frassettes, eau de source via 2 captages
Traitement (apport d'un produit dans l'eau) / désinfection (aucun apport dans l'eau)	Au réservoir : après réunification des captages, désinfection par 3 néons UltraViolet (UV).

Service des eaux autocontrôle

Réseau de Grandvillard	
Qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée :	Tous les échantillons répondaient aux exigences légales pour les paramètres chimiques et microbiologiques analysés.
Dureté totale de l'eau en degrés français :	La dureté maximale de l'eau est entre 22 et 23 fH°
Teneur en nitrate :	La teneur en nitrate est de 2 ± 0,1 mg/l. Quant à la tolérance, elle est de 40 mg/l.
Provenance de l'eau	Source des Marais, eau de source
Traitement (apport d'un produit dans l'eau) / désinfection (aucun apport dans l'eau)	Au réservoir : désinfection par néons UltraViolet (UV).

Plage des valeurs des degrés français					
Degrés français (fH°)	**0 à 7°**	**7 à 15°**	**15 à 25°**	**25 à 32°**	**32 à 42°**
Dureté de l'eau	**Très douce**	**Douce**	**Moyennement dure**	**Dure**	**Très dure**

*de 07 et 15 °fH : l'eau est "**douce**"*
*de 25 et 32°fH : l'eau est "**calcaire**"*

*de 15 et 25°fH : l'eau est "**moyennement calcaire**"*
*de 32 et 42°fH : l'eau est "**très calcaire**"*

Une eau très douce (0 à 7° *fH*) est mauvaise pour la santé et pour les conduites. Elle ne contient pas assez de calcium et de magnésium. Elle provoque une érosion des conduites avec un risque de fuite plus grand.
Une eau dure n'est pas mauvaise pour la santé mais elle « encrasse » vos conduites avec le calcaire.

Un piquet est organisé dans le cadre du **service des eaux**. Il est atteignable entre 07h00 et 17h00 les jours ouvrables pour tous renseignements et 24h / 24h pour une fuite ou une pollution.

026 981 81 08

Ainsi vous atteignez une des 3 personnes suivantes :

Grandjean Martial : Responsable surveillant de réseau

Chassot Charles : Surveillant de réseau

Jaquet Daniel : Suppléant